

Lykilstærðir í ársskýrslu Orkuveitu Húsavíkur 2004

HITAVEITA	Magn	Einingar	VATNSVEITA	Magn	Einingar	RAFMAGNSVEITA	Magn	Einingar
Íbúar á veitusvæði	2.426	fjöldi	Íbúar á veitusvæði	2.331	fjöldi	Íbúar á veitusvæði	2.426	fjöldi
Veitur (mælitæki)	939	fjöldi	Veitur (mælitæki)	23	fjöldi	Veitur (mælitæki)	1.232	fjöldi
						Götuljósastólpar	1.000	fjöldi
						" " , afl ljósgjafa	125	kW
Fjöldi starfsmanna	4	stöðugildi	Fjöldi starfsmanna	sjá hitav.	stöðugildi	Fjöldi starfsmanna	3	stöðugildi
Fjöldi ársverka	4	ársverk	Fjöldi ársverka	sjá hitav.	ársverk	Fjöldi ársverka	3	ársverk
Uppsett afl á jarðhitasvæði	43,9	MW	Uppsett í vatnsbóli	300	l/s	Dreifistöðvar, uppsett spennaafl	9,3	MVA
Uppsett afl í dreifikerfi (aflgeta) ...	23,6	MW	Hámarksrennsli í dreifikerfii .	100	l/s	Lengd háspennudreifikerfis	21	km
Lengd safn- og aðveituæða	49,5	km	Lengd safn- og aðveituæða	4	km	Lengd lágspennudreifikerfis	27,5	km
Lengd dreifikerfis	29	km	Lengd dreifikerfis	29	km	Orku kaup RARIK	7,17	GWh/ári
						Orku kaup RARIK	28,8	Mkr
Vatnsmagn inn á dreifikerfi	2.838.240	m ³ /ári				Rafmagnsframleiðsla Orkustöð	10,68	GWh/ári
Hámarksálag	18,7	MW	Hámarksálag á árinu	300	l/s	Rafmagnsframleiðsla Díselstöð	0,00	GWh/ári
Orkuframleiðsla inn á dreifikerfi	87	GWh/ári				Orkuöflun alls	17,85	GWh/ári
Smásala	1.555.497	m ³				Hámarksálag á árinu	3,4	MW
Heildsala	150.541	m ³	Smásala eftir mæli	1.471.158	m ³	Meðal innkaupsverð	4,02	kr/kWh
Smásala (án vsk)	85,6	Mkr	Smásala eftir mæli	11,8	Mkr	Smásala	16,35	GWh
Þar af iðnaðarnotkun (án vsk)	7,1	Mkr						
Heildsala (án vsk)	3,2	Mkr	Álagning ársins	25,8	Mkr	Smásala (án vsk)	123,7	Mkr
Meðalverð (án vsk)	1,0	kr/kWh	Meðalverð á mældu vatni	8,0	kr/m ³	Meðalverð í smásölu (án vsk)	7,57	kr/kWh